

L'Azienda:

IMMERGAS S.p.A.

con sede in:

Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia

in relazione agli apparecchi:

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO AD INVERTER

DICHIARA:

in riferimento alla Legge 296/2006 e s.m.i. e al D.M. 19/02/2007 e s.m.i. (DETRAZIONE 65% ECOBONUS), nonché all'art. 119 del DL Rilancio n. 34/2020 e s.m.i. (SUPERBONUS 110%), che le **pompe di calore aria-acqua a inverter monoblocco – gamma AUDAX** – presentano, alla potenza nominale, valori di COP e di EER conformi a quelli previsti dall'Allegato F al Decreto "requisiti tecnici" 06/08/2020 e s.m.i., ridotti del 5%¹:

Tipo pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8

Brescello, 6 ottobre 2020



In fede

IMMERGAS S.p.A.

¹ Rif. Allegato F, punto 1, lett. a) ed e) del Decreto "requisiti tecnici" 06/08/2020.

